

		Range	Remarks	Factory default
L00	Kompressor manuelle Steuerung	0~1	0:Auto1:Manual	0
L01	Kompressorzielfrequenz	0~120Hz		0Hz
L02	Lüfter manuelle Steuerung	0~1	0:Auto1:Manual	0
L03	Zielfrequenz des Lüfters	0~70	0-70Hz (when PO6 is 1)	0
			Fan tap: 0:Stop 1:Low 2:Medium ≥3: High wind	
L04	Manuelle Steuerung des elektronischen Expansionsventils	0~1	0:Auto1:Manual	0
L05	Zielschritte des elektronischen Expansionsventils	0~1	0-480P	0
L06	EVI-Handsteuerung	0~1	0: Auto 1:Manual	0
L07	EVI-Zielschritte	0~1	0-480P	0
L08		obtain	obtain	obtain
L09		obtain	obtain	obtain
L10		obtain	obtain	obtain
L11		obtain	obtain	obtain
L12	Hochtemperatur-Sterilisationsfunktion	0~2	0:Auto 1:Disabled 2:Manual	0
L13	Sterilisationsintervall Tage	5~30 days	/	7
L14	Startzeit der Sterilisation	00:00-24:00	/	23:00
L15	Sterilisationslaufzeit	0-50Min	/	10
L16	Einstellung der Sterilisationstemperatur	50-80°C	/	70°C
L17	Wasserrücklaufmodus	obtain	obtain	obtain
L18	Rücklaufwassertemperatur	obtain	obtain	obtain
L19	Rücklaufwasser Rücklaufdifferenz	obtain	obtain	obtain
L20	Rücklauf	/	/	/
L21	Zeit zurück drehen	/	/	/
L22		0~3	0: Disabled 1:Constant water return 2:Cycle water return 3:Temp-difference water return	0
L23		20~65°C	/	40°C
L24		1~15°C	/	5°C
L25		3~90min	/	30min
L26		1~30min	/	5min
L27		obtain	obtain	obtain
L28		obtain	obtain	obtain
L29		obtain	obtain	obtain
L30		0-9999	/	0
L31		0-2500	/	0 day

