

SUNGROW

KfW Effizienzhaus 40 Plus
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG





KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Konformitätserklärung „KfW-Effizienzhaus 40 Plus“

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit dieser Erklärung bestätigt die Sungrow Power Supply Co., Inc., dass ein Speichersystem, bestehend aus einem Hybrid-Wechselrichter der Serie

Sungrow SH 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10 RT in Verbindung mit dem beiliegenden Energy Meter des Typs Chint DTSU666

in Kombination mit einem kompatiblen Batteriespeicher

den spezifischen Anforderungen an ein „KfW-Effizienzhaus 40 Plus“ Folge leistet. Die Bedingungen sind in der Anlage zum Merkblatt „Energieeffizient Bauen“ im Teilabschnitt „Zusätzliche Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus“ gelistet und umfassen folgende Bestandteile:

- Das Speichersystem verfügt zum Zwecke der Visualisierung von Stromerzeugung und Stromverbrauch über ein entsprechendes Benutzerinterface (iSolarCloud)
- Das System unterstützt die vorrangige Stromeigennutzung zur Eigenverbrauchsmaximierung
- Der Wechselrichter kann mittels Parametrierung auf eine maximale Wirkleistungsabgabe von 60 % am Netzanschlusspunkt begrenzt werden.
- Eine geeignete Schnittstelle zur Fernparametrierung und Fernsteuerung des Speichersystems ist vorhanden (iSolarCloud).

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses.

Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, sofern am Gerät eine Änderung vorgenommen, dieses unsachgemäß angeschlossen wird oder nicht nach der Betriebsanleitung aufgebaut wurde.

Sungrow Power Supply Co., Ltd.

No. 1699 Xiyou Rd.,

New & High Technology Industrial Development Zone,

Hefei, P.R. China

Tel: +86 551 6532 7834

www.sungrowpower.com